Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе

ПРЕДПИСАНИЕ № 93п-27-2019

Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

От 23.07.2019.

Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Пролетарская, 154

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Темрюкском районе Авдеева С.В., рассмотрев материалы проверки
(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)
на основании распоряжения № 162р-27-2019 от 05.03.2019 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 25 муниципального образования Темрюкский район
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее №52-ФЗ), п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) в туалетных помещениях групповых детского сада не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений).

2. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 пол в раздевальной и игровой старшей группы, в раздевальной и спальной средней группы деревянный с глубокими щелями; в постирочной пол выполнен керамической плиткой, местами плитка расколота, что затрудняет качественное проведение уборки и дезинфекции пола.

3. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в туалетной старшей группы не установлена раковина для взрослых, не достаточное количество детских унитазов, из расчета 1 унитаз на 5 детей, сегласно списочного состава детей (30 детей) необходимо 6 детских раковин и унитазов, по факту установлено 2 детских унитаза и 4 детских раковины; Рекомендуется установить закрывающиеся кабинки с высотой ограждения кабины 1,2 метра, не доходящая до уровня пола на 0.15 метра.

4. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в туалетной первой младшей смешанной группы, средней группы не установлена раковина для взрослых, не достаточное количество детских раковин и унитазов, необходимо установить 4 детских раковины и 4 детских унитаза, по факту установлено 2 детских раковины и 2 детских унитаза.

5. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 в медицинском кабинете, спальной старшей группы не заменены перегоревшие лампы.

6. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в старшей, первой младшей смешанной группах не все дети обеспечены индивидуальными ячейками для верхней одежды и головных уборов, по списочному составу количество детей больше, чем количество индивидуальных ячеек для одежды.

7. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных старшей и первой смешанной младшей групп установлено недостаточное количество вешалок для детских полотенец. В туалетных групповых ячеек нет детских полотенец для ног, только для рук.

8. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13при расстановке кроватей в средней группе не обеспечен свободный проход между кроватями, три кровати стоят вплотную друг к другу.

Соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1.1. ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

1.2 п.п. 17.3, 5.5, 6.16.3, 6.16.2, 7.8, 15.1, 6.2, 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 09.03.2020.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе в срок до 09.03.2020 по адресу : г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21 "а" .

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Ответственным за выполнение предписания является: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 25 муниципального образования Темрюкский район, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 25 муниципального образования Темрюкский район.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю
в Темрюкском районе С.В. Авдеева

Предписание получил _____ Мартыненко Вера Григорьевна 23.07.2019
(подпись, ФИО) (дата)